



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРОКУРАТУРА
КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

ул. Матросова, 5, с. Дылым,
Республика Дагестан, 368140

Директору МКОУ «Госталинской ООШ»
с.Гостала

Салатгереевой Д.А.

16.02.2018 № 02-06/01-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
закона о противопожарной
безопасности

Прокуратурой Казбековского района во исполнение задания прокуратуры Республики Дагестан «О проведении проверки соблюдения законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся» совместно со специалистом ОНД и РП № 8 по Казбековскому району проведена проверка исполнения законодательства, в рассматриваемой сфере на территории МР «Казбековский район».

В ходе проверки в МКОУ «Госталинская ООШ» выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ).

Согласно ст.37 Закона руководители организаций (индивидуальные предприниматели) обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Однако в деятельности МКОУ «Госталинская ООШ» выявлены многочисленные нарушения норм противопожарной безопасности:

В ходе проверки в МКОУ «Госталинская ООШ» выявлены многочисленные нарушения норм противопожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

Так:

- Отсутствует обработка огнезащитным составом строительных конструкций. (Правила пожарной безопасности в РФ, п. 21);

- Здание не оборудовано каналом передачи информации с автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть без участия персонала (ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 3.16 СНиП 31-06-2009)

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (НПБ 110-04, г. 6)

АБ № 003238

- Отсутствует система оповещения людей об эвакуации (НПБ 104-03, т. 2)

- Школа не обеспечена противопожарным водоснабжением (ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г., № 46, п. 2.11 СНиП 2.04.02-84)

Таким образом, образовательным учреждением не в полной мере обеспечивается исполнение норм противопожарной безопасности.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей ответственными за данное направление работниками учреждения, и об отсутствии контроля с Вашей стороны, что может привести к нарушению прав неопределенного круга лиц, учащихся несовершеннолетних, что в дальнейшем недопустимо и может привести к неотвратимым последствиям.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению выявленных нарушений закона.

2. Привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



М.М. Халилов



**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Госталинская основная общеобразовательная школа»**

368141, Республика Дageстан, Казбековский район, село Гостала тел. 89887843670 Email: zshco@gostalinskaya.ru

№ 59 от 10.03.2018г.

Прокурору
Казбековского района
старшему советнику
юстиции
М.М. Халилову

Ответ на представление №02-06/01-2018 от 16.02.2018г

В ответ на ваше Представление об устранение нарушений закона о противопожарной безопасности сообщаем, что Представление было рассмотрено на совещании при директоре с участием представителя прокуратуры района. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По итогам совещания были приняты меры способствующие устранению указанных в Представлении нарушений

Директор школы:  (Д.А.Салатгереева)

